



BALAI VETERINER LAMPUNG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Kode	IK-K307-01
Revisi	0
Tanggal	22-04-2021

PETUNJUK KESIAGAAN DARURAT KEBAKARAN

1. Ruang Lingkup:

Petunjuk Kerja ini berlaku untuk penanganan saat terjadi kebakaran.
Petunjuk ini berlaku di lingkungan Kantor Balai Veteriner

2. Uraian :

- i. Jika dalam gedung, pastikan alarm kebakaran berada dalam kondisi baik, segera laporkan pada koordinator penanganan kebakaran jika ada detektor asap / alarm yang tidak bekerja dengan baik.
- ii. Cek bahwa pintu darurat dan jalur evakuasi selalu dalam keadaan bebas.
- iii. Untuk setiap karyawan, jika menjumpai adanya tanda-tanda kebakaran seperti asap bau hangus, segera laporkan ke petugas yang berwenang dan selidiki sebab-sebab asap.
- iv. Apabila berada didalam gedung, jika mendengar bunyi alarm, segera tinggalkan ruangan dan ikuti jalur evakuasi yang telah ditetapkan. Amati kondisi jalur evakuasi, jika dipenuhi asap tebalmerangkaklah menuju pintu exit. Turunlah dengan menggunakan tangga dan jangan menggunakan lift.

3. KOORDINATOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN

- i. Jika mendengar alarm, atau laporan kebakaran, segera selidiki sumber api. Segera padamkan dengan menggunakan APAR yang sesuai.
- ii. Amati kondisi api, jika sulit dipadamkan segera hubungi Dinas Pemadam Kebakaran.
- iii. Untuk gedung Kantor Pusat, segera hidupkan pompa hidran.

4. KOORDINATOR EVAKUASI

- i. Jika terjadi kebakaran segera koordinir evakuasi karyawan dari gedung / lokasi kerja.
- ii. Jika di gedung bertingkat, prioritaskan evakuasi karyawan-karyawan dari dua lantai diatas sumber Api
- iii. Hitung jumlah karyawan di titik kumpul.